Atkore™
Vergokan

DÉCLARATION DE CONTINUITÉ ÉLECTRIQUE

Fabricant:	VERGOKAN NV
Nom du rapport:	ZAVFU(L)60x--- & ZMKPVF (FR)
Description du produit:	Chemin de câbles en fil 60
Échantillons à l'essai: (références des produits)	ZAVFUL60.150 ZAVFU60.100 ZMKPVF
Essai selon:	§ 11.1.2 de la norme IEC 61537
Description de la méthode d'essai:	Nous devons faire circuler un courant alternatif de 25 A ± 1 A à une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz, fourni par une source de tension à vide ne dépassant pas 12 V, à travers les longueurs des échantillons. Il est nécessaire de mesurer la chute de tension entre les deux points situés à 50 mm de chaque côté de l'éclisse ou de l'éclissage intégré, puis de nouveau entre les deux points distants de 500 mm du même côté de la jonction. Les impédances ne doivent pas dépasser 50 mΩ à travers la jonction et 5 mΩ par mètre en dehors de la jonction.
Produit par:	VERGOKAN N.V.
Dispositif d'essai:	HYAMP III 3130
N° de certificat de calibration:	1022229

[Déclaration] :

Nous déclarons que les produits mentionnés ci dessus ont été mis a l'essai par VERGOKAN selon § 11.1.2 de la norme IEC 61537.

DESCRIPTION DES ESSAIS:

N° de l'essai	Configuration	Points de mesure	Critère pour passer l'essai
1	Deux chemin de câbles en fil ZAVFUL60.150 joint par ZMKPVF	Sur chaque CDC à 50mm de la jonction.	L'impédance ne peut pas dépasser les 50mΩ.
2	Deux chemin de câbles en fil ZAVFU60.100 joint par ZMKPVF	Sur chaque CDC à 50mm de la jonction.	L'impédance ne peut pas dépasser les 50mΩ.

Atkore
Vergokan

RÉSULTATS DES ESSAIS:

N° de l'essai	Répétition	Impédance	Conclusion
1	1	2 mΩ	Réussite
	2	3 mΩ	Réussite
	3	2 mΩ	Réussite
	4	2 mΩ	Réussite
2	1	2 mΩ	Réussite
	2	2 mΩ	Réussite
	3	2 mΩ	Réussite
	4	3 mΩ	Réussite

CONCLUSION:

Tous les échantillons à l'essai ont été mis à l'épreuve comme décrit ci dessus et ont tous répondu aux critères pour passer le test.
Nous pouvons affirmer que les chemins de câbles en fil ZAVFUL60.--- et ZAVFU60.--- joint par ZMKPVF sont conforme selon § 11.1.2 de la norme IEC 61537.

VERGOKAN
Meerbloem Melden 16
9700 Oudenaarde
VAT BE 0422 878 131
Reg Oud. 26 920
Tel. +32 55 337 348 - Fax +32 55 337 344

Oudenaarde, 2/10/2023

Declercq Gino
Managing Director

** Des photos de la configuration de l'essai peuvent être acquis sur demande*

A condition que le(s) produit(s) est/sont utilisé(s), selon la condition voulu et/ou en concordance avec les standards d'installation en vigueur et/ou avec les recommandations du fabricant.